



Service santé-environnement

Bastia, le 15 juin 2021

**SI CERVIONE VALLE DI CAMPOLORO**

**MONSIEUR LE PRESIDENT**  
**SI CERVIONE-VALLE DI CAMPOLORO**  
 Hotel de ville de Cervione  
 20221 CERVIONE

<b>Type</b>	<b>Code</b>	<b>Nom</b>
Prélèvement	00103253	
Unité de gestion	0252	SI CERVIONE VALLE DI CAMPOLORO
Installation	<b>UDI 001020</b>	<b>VALLE DI CAMPOLORO</b>
Point de surveillance	P 0000001103	FONTAINE PUBLIQUE
Localisation exacte	ROBINET FONTAINE	
Commune	VALLE-DI-CAMPOLORO	

Prélevé le : lundi 07 juin 2021 à 07h25

par : LABORATOIRE OEHC

Type visite : D1

**Résultats**
**Limites de qualité**
**Références de qualité**
**Mesures de terrain**
*inférieure*
*supérieure*
*inférieure*
*supérieure*
**CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES**

Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET			

**CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL**

Température de l'eau	18,2 °C			25,00
----------------------	---------	--	--	-------

**EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE**

pH	8 unité pH		6,50	9,00
----	------------	--	------	------

**RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION**

Chlore libre	0,28 mg(Cl <sub>2</sub> )/L			
--------------	-----------------------------	--	--	--

**Analyse laboratoire**

Type de l'analyse : D1

Code SISE de l'analyse : 00100880

Référence laboratoire : 132869

**Résultats**
**Limites de qualité**
**Références de qualité**
*inférieure*
*supérieure*
*inférieure*
*supérieure*
**CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES**

Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Turbidité néphélobimétrique NFU	0,3 NFU			2,00

**MINERALISATION**

Conductivité à 25°C	249 µS/cm		200,00	1 100,00
---------------------	-----------	--	--------	----------

**PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES**

Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,05 mg/L			0,10
--------------------------------	------------	--	--	------

**PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES**

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1 n/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1 n/mL			
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)			0,00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0 n/(100mL)			0,00
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)	0,00		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)	0,00		

**RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION**

Chlore total	0,31 mg(Cl <sub>2</sub> )/L			
--------------	-----------------------------	--	--	--

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la Directrice Générale de l'ARS de Corse,  
et par délégation,  
**L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires**

**Patrice GRANDJEAN**

!\ Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours après réception (art. D 1321-104 du Code de la Santé Publique)  
ARS de Corse - Quartier Saint Joseph - CS 13 003 - 20 700 Ajaccio Cedex 9  
Tél. : 04 95 51 98 98 - <https://www.ars.corse.sante.fr>